



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: каптаж „Горен“ и каптаж „Долен“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44032.37.1 по КККР на с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен, с декларация за съгласие от 21.02.2024 г.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено питейно – битово водоснабдяване“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт  2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	Карстови води в горна креда-мастрихт Шуменско плато с код BG2G00000K2030  Подземното водно тяло е оценено в добро количествено състояние и добро химично състояние, с поставени цели: запазване на доброто състояние. В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са предвидени конкретни мерки за запазване на доброто състояние на водите: <ul style="list-style-type: none"><li>• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;</li><li>• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;</li><li>• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“;</li><li>• Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземни води на замърсяващи вещества“.</li><li>• Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в</li></ul>

определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“ с предвидено действие: „Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство“.

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се предприемат действия за учредяване на СОЗ около водоземните съоръжения съгласно действащото законодателство.

2. Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземни води на опасни вещества.

3. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.

4. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/ системи, в случаите когато не са определени СОЗ в Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.

5. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

6. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.

7. Да се опазват подземните води от замърсяване, съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.

8. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021г., ПУРН 2022-2027г., включително техните екологични оценки.

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.:

Имотът, в който се намират съоръженията, не попада в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР.

В ПоМ на ПУРН няма заложен конкретни мерки имащи отношение към водоземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

Съгласно Становище по екологична оценка №9-6/2023 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН, в разрешителното ще се постави условие за изпълнение на мярка „ВиК операторите да уведомяват БДЧР и съответните РЗИ, в случай на наводнени водоизточници

	<p>и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и за предприятиите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели“.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж - Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН и в Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023 г.на МОСВ, публикувани на официалната страницата на БДЧР.</p>
3. Водовземни съоръжения	<p><u>каптаж „Горен“</u> е разположен в ПИ 44032.37.1 по КККР на с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен, с декларация за съгласие от 21.02.2024 г., вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 030 02875/27.06.2022 г.</p> <p><u>каптаж „Долен“</u> е разположен в ПИ 44032.37.1 по КККР на с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен, с декларация за съгласие от 21.02.2024 г., вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 030 02876/27.06.2022 г.</p> <p>ЕКАТТЕ 44032</p>
4. Място на използване на водите, населено място	За обществено питейно-битово водоснабдяване на високата зона на с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите  - понижение на водното ниво:  - годишно водно количество  - минимално водно количество	<p>Средноденоношен дебит – 0,05 l/s, в това число за каптаж „Горен“ – 0,02 l/s и за каптаж „Долен“ – 0,03 l/s; Конструктивно определено</p> <p>Годишно водно количество – 1 577 m<sup>3</sup>/year, в това число за каптаж „Горен“ – 631 m<sup>3</sup>/year и за каптаж „Долен“ – 946 m<sup>3</sup>/year;</p> <p>Минимално водно количество – 1 577 m<sup>3</sup>/year.</p>
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

# X

---

Директор на  
БД "Черноморски район"