РАЗРЕЗ B–B
SECTION B–B



РАЗРЕЗ A–A
SECTION A–A



АРМИРОВКА ДЪНО



ХОРИЗОНТАЛНА АРМИРОВКА СТЕНИ



РАЗРЕЗ A–A



ХОРИЗОНТАЛНА АРМИРОВКА КАНАЛИ



Колона N Column N	Сечение Section	Бр. No	От кота до кота From level to level	Армировка Reinforcement	Стремена Stirrups
a	1	2	Фусове -1.00	16N10x135	4ø8x280/20 4xø6.5x50/20



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Бетон клас B25–W0.4, за стоманобетон – (по БДС)
2. Бетон клас B10 за подложен бетон – (по БДС)
3. Армировка AI с Rs=225MPa (означена с ф) – (по БДС)
4. Армировка AIII с Rs=375MPa (означена с N) – (по БДС)
5. Сеизмичност – VII ст.
6. Всички размери са в сантиметри.
   Котите в метри.
7. Кота ±0,00=150.00
8. Мин. покритие на армировката
   за фундаменти и рандбалки – 3,5 см.
   за съоръжение – 3 см.
   за колони – 2,5 см.
   за греди – 2 см.
   за плочи – 1,5 см.
9. Прието допустимо почвено натоварване Ro=0.20 MPa

NOTES

1. Concrete Class B25–W0.4 for reinforced concrete – (BSS)
2. Concrete Class B10 for mass concrete – (BSS)
3. Reinforcement AI с Rs=225MPa (indicate with ф) – (BSS)
4. Reinforcement AIII с Rs=375MPa (indicate with N) – (BSS)
5. Seismicity– VII grade
6. All dimensions are in centimeters.
   Elevations in metres.
7. Ro=0.20 MPa
8. Level ±0,00=150.00
9. Min. reinforcement cover
   for roundations – 3,5 см.
   for columns – 2,5 см.
   for beams – 2 см.
   for slabs – 1,5 см.

Спесификация на армировката

†Диам.	ø6.5	ø8	N10	N20
kg	35	9	1864	16
		1908		16
		1924		

Rev.	DATE	NAME	APPROVED	MODIFICATION
Rev. E				
Rev. D				
Rev. C				
Rev. B				
Rev. A	__.__.2008			

ALL RIGHTS RESERVED ! This drawing and the information contained therein is the property of Joint Venture. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright holder.

EMPLOYER
MINISTRY OF ENVIROMENT AND WATER
Directorate "European Union Funds for Enviroment"
ISPA Measure No 2002/BG/16/P/PE/018

FINAL APPROVEL

CONSULTANT - JOINT VENTURE
DIWI Consult International GmbH
LEADING PARTNER

PROJECT ОБЕКТ	SHOUMEN WATER CYCLE IMPROVEMENTS - BULGARIA Lot No 1 : Network Design ПОДОБРЕНИЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА гр. ШУМЕН-БЪЛГАРИЯ Лот № 1 Проект на мрежата
PART ЧАСТ	SEWAGE PUMP STATION КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
DRAWING TITLE СЪДЪРЖАНИЕ	HYDR. STRUCTURE ХИДР. СЪОРЪЖЕНИЕ
ARCHIVE АРХИВ	
PART ЧАСТ	CONSTR. КОНСТР.

TEAM LEADER РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП	C. HAMILTON К. ХАМИЛТОН		COORDINATED СЪГЛАСУВАЛИ	G. SUP. ГЛ.ИНЖ.	PHASE ФАЗА	DD РП
TASK MANAGER ПРОЕКТ МЕНИДЖЪР	R. KOTHE P. KOTE		TECHN. ТЕХН.	EL. ЕЛ.	SCALE МАЩАБ	1 : 50
DESIGNER ПРОЕКТАНТ	V. VASILEVA В. ВАСИЛЕВА		ARCH. АРХ.	SCADA КИПиА	DATE ДАТА	09.2012
DESIGNER ПРОЕКТАНТ	....		CONSTR. КОНСТР.	HV ОВИ	REVISION РЕВИЗИЯ	0
			VP ВП	WSSS ВК	DRAWING No ЧЕРТЕЖ No	DD / SH / D / 05 / 002