

Технически изчисления

1. Вентилация на машинно помещение

Наименование на помещението	Обем m^3	Дебит	
		кратност	m^3/h
машинно	180	3	540

Приемаме осов вентилатор с дебит $540 \text{ m}^3/\text{ч}$; $H = 100 \text{ Pa}$;
